

Подстанция ПС-503		Суточная ведомость контрольных замеров уровней напряжения, токов и мощностей в трансформаторах, присоединениях линий, отходящих от ПС						
Диспетчерское наименование присоединения	Дата	20 июня 2018 г.			24 июня 2018 г.		Прибор	
	Время	04.00	10.00	21.00	4.00	21.00		
Ввод 1 Т1 110/10 кВ	I, А	61,45	120,58	102,43	75,95	117,63	1196523	
	P, МВт	1,063	2,086	1,772	1,314	2,035	1196523	
	Q, Мвар	0,233	0,548	0,519	0,327	0,130	1196523	
Ввод 2 Т2 110/10 кВ	I, А	43,64	79,25	67,57	60,46	102,60	1196524	
	P, МВт	0,755	1,371	1,169	1,046	1,775	1196524	
	Q, Мвар	0,024	0,279	0,076	0,076	0,377	1196524	
Оч. сооружения яч.19	I, А	13,47	12,95	7,86	7,75	6,36	1196196	
	P, МВт	0,233	0,224	0,136	0,134	0,110	1196196	
	Q, Мвар	0,017	0,040	0,075	0,078	0,093	1196196	
Оч. сооружения яч.24	I, А	12,83	21,16	18,79	19,60	21,45	1196197	
	P, МВт	0,222	0,366	0,325	0,339	0,371	1196197	
	Q, Мвар	0,018	0,133	0,097	0,103	0,191	1196197	
7- мкр. яч.18	I, А	14,68	26,53	35,90	33,41	66,76	1200574	
	P, МВт	0,254	0,459	0,621	0,578	1,155	1200574	
	Q, Мвар	0,054	0,031	0,003	0,139	0,093	1200574	
7- мкр. яч.23	I, А	45,66	77,51	83,76	60,17	101,10	1200573	
	P, МВт	0,790	1,341	1,449	1,041	1,749	1200573	
	Q, Мвар	0,085	0,309	0,259	0,177	0,518	1200573	
мкр. Устье яч.25	I, А	2,25	2,72	3,66	2,08	3,82	1166698	
	P, МВт	0,039	0,047	0,063	0,036	0,066	1166698	
	Q, Мвар	0,054	0,056	0,053	0,054	0,054	1166698	
мкр. Устье яч.22	I, А	4,390	7,800	8,210	5,90	8,03	1167684	
	P, МВт	0,076	0,135	0,142	0,102	0,139	1167684	
	Q, Мвар	0,051	0,046	0,046	0,047	0,043	1167684	
Напряжение на шинах, ( секциях шин)								
Положение анцапф		T-						
		T-						
		T-						
		T-						
		T-						
		T-						
		T-						
Дежурный: подпись, фамилия		Начальник электротехнического бюро					И. Ю. Павленко	
Начальник ПС		Главный энергетик					В. Б. Курочкин	

Подстанция ПС-503							
Суточная ведомость контрольных замеров уровней напряжения, токов и мощностей в трансформаторах, присоединениях линий, отходящих от ПС							
Диспетчерское наименование присоединения	Дата	19 декабря 2018 г.			23 декабря 2018 г.		Прибор
	Время	04.00	10.00	18.00	4.00	21.00	
Ввод 1 Т1 110/10 кВ	I, А	132,31	194,10	181,79	134,80	184,74	1196523
	P,МВт	2,289	3,358	3,145	2,332	3,196	1196523
	Q,Мвар	0,465	0,915	0,320	0,175	0,253	1196523
Ввод 2 Т2 110/10 кВ	I, А	76,82	157,46	110,46	72,31	104,68	1196524
	P,МВт	1,329	2,724	1,911	1,251	1,811	1196524
	Q,Мвар	0,422	0,000	0,396	0,162	0,062	1196524
Оч. сооружения яч.19	I, А	8,55	9,02	6,94	8,61	9,60	1196196
	P,МВт	0,148	0,156	0,120	0,149	0,166	1196196
	Q,Мвар	0,073	0,072	0,090	0,073	0,059	1196196
Оч. сооружения яч.24	I, А	20,17	26,18	26,13	19,02	23,18	1196197
	P,МВт	0,349	0,453	0,452	0,329	0,401	1196197
	Q,Мвар	0,026	0,000	0,181	0,049	0,030	1196197
7- мкр. яч.18	I, А	19,71	33,24	47,40	21,56	45,66	1200574
	P,МВт	0,341	0,575	0,820	0,373	0,790	1200574
	Q,Мвар	0,033	0,035	0,064	0,071	0,000	1200574
7- мкр. яч.23	I, А	90,12	124,68	151,97	97,92	142,60	1200573
	P,МВт	1,559	2,157	2,629	1,694	2,467	1200573
	Q,Мвар	0,391	0,546	0,405	0,161	0,310	1200573
мкр. Устье яч.25	I, А	11,56	10,29	13,93	10,81	13,24	1166698
	P,МВт	0,200	0,178	0,241	0,187	0,229	1166698
	Q,Мвар	0,051	0,055	0,034	0,051	0,030	1166698
мкр. Устье яч.22	I, А	12,02	15,32	22,43	18,73	22,66	1167684
	P,МВт	0,208	0,265	0,388	0,324	0,392	1167684
	Q,Мвар	0,058	0,052	0,052	0,049	0,052	1167684
Напряжение на шинах, ( секциях шин)							
Положение анцапф	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
Дежурный: подпись, фамилия							
И. Ю. Павленко							
Начальник ПС							
В. Б. Курочкин							