


Подстанция ПС-503								Суточная ведомость контрольных замеров уровней напряжения, токов и мощностей в трансформаторах, присоединениях линий, отходящих от ПС							
Диспетчерское наименование присоединения	Дата	16 декабря 2020 г.			20 декабря 2020 г.			Прибор							
		Время	04.00	10.00	18.00	4.00	18.00								
Ввод 1 Т1 110/10 кВ	I, А	89,71	138,61	127,92	78,21	125,03	1196523								
	P, МВт	1,552	2,398	2,213	1,353	2,163	1196523								
	Q, Мвар	0,199	0,339	0,017	0,170	0,282	1196523								
Ввод 2 Т2 110/10 кВ	I, А	78,03	139,48	119,54	64,28	125,09	1196524								
	P, МВт	1,350	2,413	2,068	1,112	2,164	1196524								
	Q, Мвар	0,250	0,460	0,431	0,176	0,272	1196524								
Оч. сооружения яч.19	I, А	7,05	13,47	11,04	8,15	6,88	1196196								
	P, МВт	0,122	0,233	0,191	0,141	0,119	1196196								
	Q, Мвар	0,000	0,018	0,066	0,074	0,086	1196196								
Оч. сооружения яч.24	I, А	16,59	20,23	19,02	16,07	21,39	1196197								
	P, МВт	0,287	0,350	0,329	0,278	0,370	1196197								
	Q, Мвар	0,086	0,109	0,117	0,039	0,121	1196197								
7- мкр. яч.18	I, А	38,90	69,19	89,02	38,15	90,17	1200574								
	P, МВт	0,673	1,197	1,540	0,660	1,560	1200574								
	Q, Мвар	0,143	0,240	0,196	0,123	0,111	1200574								
7- мкр. яч.23	I, А	60,64	81,56	100,69	54,62	100,87	1200573								
	P, МВт	1,049	1,411	1,742	0,945	1,745	1200573								
	Q, Мвар	0,178	0,295	0,282	0,233	0,035	1200573								
мкр. Устье яч.25	I, А	0,06	0,06	0,06	0,06	0,06	1166698								
	P, МВт	0,001	0,001	0,001	0,001	0,001	1166698								
	Q, Мвар	0,040	0,039	0,039	0,040	0,039	1166698								
мкр. Устье яч.22	I, А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1167684								
	P, МВт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1167684								
	Q, Мвар	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1167684								
Напряжение на шинах, (секциях шин)															
Положение анцапф	T-														
	T-														
	T-														
	T-														
	T-														
	T-														
Дежурный: подпись, фамилия					И. Ю. Павленко										
Начальник ПС					В. Б. Курочкин										

Подстанция ПС-503							
Суточная ведомость контрольных замеров уровней напряжения, токов и мощностей в трансформаторах, присоединениях линий, отходящих от ПС							
Диспетчерское наименование присоединения	Дата	17 июня 2020 г.			21 июня 2020 г.		Прибор
	Время	04.00	10.00	21.00	4.00	21.00	
Ввод 1 Т1 110/10 кВ	I, А	53,12	101,62	74,62	45,90	75,61	1196523
	P, МВт	0,919	1,758	1,291	0,794	1,308	1196523
	Q, Мвар	0,266	0,418	0,369	0,116	0,416	1196523
Ввод 2 Т2 110/10 кВ	I, А	50,92	95,49	72,31	43,70	72,77	1196524
	P, МВт	0,881	1,652	1,251	0,756	1,259	1196524
	Q, Мвар	0,207	0,387	0,332	0,066	0,075	1196524
Оч. сооружения яч.19	I, А	2,25	5,55	6,36	2,25	2,25	1196196
	P, МВт	0,039	0,096	0,110	0,039	0,039	1196196
	Q, Мвар	0,086	0,037	0,017	0,085	0,085	1196196
Оч. сооружения яч.24	I, А	19,36	21,16	18,15	17,17	18,50	1196197
	P, МВт	0,335	0,366	0,314	0,297	0,320	1196197
	Q, Мвар	0,090	0,116	0,098	0,100	0,119	1196197
7- мкр. яч.18	I, А	12,60	29,54	30,06	13,87	28,61	1200574
	P, МВт	0,218	0,511	0,520	0,240	0,495	1200574
	Q, Мвар	0,026	0,001	0,029	0,066	0,001	1200574
7- мкр. яч.23	I, А	46,36	86,36	84,39	46,47	80,98	1200573
	P, МВт	0,802	1,494	1,460	0,804	1,401	1200573
	Q, Мвар	0,240	0,312	0,192	0,064	0,318	1200573
мкр. Устье яч.25	I, А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1166698
	P, МВт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1166698
	Q, Мвар	0,000	0,036	0,037	0,041	0,041	1166698
мкр. Устье яч.22	I, А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1167684
	P, МВт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1167684
	Q, Мвар	0,039	0,038	0,039	0,040	0,039	1167684
Напряжение на шинах, (секциях шин)							
Положение анцапф	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
Дежурный: подпись, фамилия					И. Ю. Павленко		
Начальник ПС					В. Б. Курочкин		