

Подстанция ПС-503							
Суточная ведомость контрольных замеров уровней напряжения, токов и мощностей в трансформаторах, присоединениях линий, отходящих от ПС							
Диспетчерское наименование присоединения	Дата	16 июня 2021 г.			20 июня 2021 г.		Прибор
		Время	04.00	10.00	21.00	4.00	
Ввод 1 Т1 110/10 кВ	I, А	48,96	91,97	81,04	44,91	77,34	1196523
	P, МВт	0,847	1,591	1,402	0,777	1,338	1196523
	Q, Мвар	0,084	0,064	0,208	0,028	0,131	1196523
Ввод 2 Т2 110/10 кВ	I, А	47,23	90,69	69,42	49,13	74,68	1196524
	P, МВт	0,817	1,569	1,201	0,850	1,292	1196524
	Q, Мвар	0,000	0,485	0,067	0,163	0,309	1196524
Оч. сооружения яч.19	I, А	7,11	12,25	13,12	6,94	9,08	1196196
	P, МВт	0,123	0,212	0,227	0,120	0,157	1196196
	Q, Мвар	0,111	0,036	0,047	0,111	0,079	1196196
Оч. сооружения яч.24	I, А	13,93	18,15	15,49	18,09	14,05	1196197
	P, МВт	0,241	0,314	0,268	0,313	0,243	1196197
	Q, Мвар	0,077	0,171	0,035	0,000	0,150	1196197
7- мкр. яч.18	I, А	26,99	50,46	50,40	29,42	50,35	1200574
	P, МВт	0,467	0,873	0,872	0,509	0,871	1200574
	Q, Мвар	0,089	0,095	0,068	0,110	0,132	1200574
7- мкр. яч.23	I, А	36,53	57,46	63,01	34,91	67,05	1200573
	P, МВт	0,632	0,994	1,090	0,604	1,160	1200573
	Q, Мвар	0,000	0,000	0,236	0,082	0,150	1200573
мкр. Устье яч.25	I, А	0,06	0,00	0,00	0,06	0,00	1166698
	P, МВт	0,001	0,000	0,000	0,001	0,000	1166698
	Q, Мвар	0,040	0,038	0,038	0,039	0,038	1166698
мкр. Устье яч.22	I, А	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1167684
	P, МВт	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	1167684
	Q, Мвар	0,042	0,040	0,040	0,041	0,040	1167684
Напряжение на шинах, (секциях шин)							
Положение анцапф	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
	T-						
Дежурный: подпись, фамилия				И. Ю. Павленко			
Начальник ПС				А. Ю. Андреасян			